VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER	KLANT
VASTGOEDEXPERTS	**Naam: VZW ACA**
Langvoort 17 **2430 Laakdal**	**Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)**
+32 14 89 34 76	**Tel: (+32)051200002**
info@vastgoedexperts.com	**BTW BE: BE0811407869**
BTW BE0667.567.856	

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Rillaarseweg 100, 3390 - Tielt-Winge (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **07/09/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **07/09/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	

TOEGEVOEGDE FOTO'S



