

# CONFORMITEITSATTEST

voor  
Mazoutreservoirs

FIRMA :  
(stempel)



KLANT :

Straat :

Postnummer :

Gerneente :

Tel. :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV 03151

Adres reservoir: idem

Nominale inhoud reservoir: 3300L Materiaal: EWM

Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk

Nummer van het reservoir:

## 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / /

Datum uitvoering controle: 16/8/2003

### Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

### Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Merkteken: (Groen/Rood)\*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / /

Datum uitvoering controle: / /

### Controles :

#### Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

### Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

**Ronald De Soete**

Molenstraat 109 B-9988 St-Laureins  
Tel. 0479910595 • Fax 093799314

\* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde

