



Attestation de conformité
CT/11/22/054345

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Contrôle de citernes à mazout.

☎ 0800 85 800 • Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai
www.certitank.be • info@certitank.be

16 RUE PIERVENNE,
5590 Ciney
Belgique

Date du contrôle : 29/11/2022
Technicien : Nicolas Vassant
Agrément : Agrw.TUS-003/A/08

Réglementation :

- AGW du 17 juillet 2003 modifié le 14 juillet 2008 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes.
- AGW du 29 novembre 2007 et modifié le 31 mars 2011 déterminant les conditions intégrales relatives à l'exploitation d'installations de distribution d'hydrocarbures pour un usage privé.

Description de l'installation :

Capacité	6.000 l	Produit	Mazout de Chauffage
Forme	Cylindrique	Localisation	Souterraine
Type	Simple Paroi	Matériau	Métallique
Accessible	Non	Nom / n°	16 5590 CINEY
Diamètre	160 cm		

Permis d'exploitation ou d'environnement :

Type de permis	Classe III	N°	cl3/623/2019
Date de délivrance	12/12/2019	Validité	10 ans
Echéance de validité	12/12/2029	Capacité autorisée	6.000 l
Zone de captage d'eau	Non		

Équipement :

Équipement	N° de série	Date d'étalonnage	Valeur
Sonde rouge principale	011160003	16/06/2022	49.0
Appareil de mesure SDT 170 capteur flexible	170060031	27/10/2021	
Sonde noire principale	001000941/D180719		
	011210017	16/06/2022	50.0

Travail :

Epreuve d'étanchéité (Contrôle d'étanchéité par ultrasons à une dépression maximale de 250 mbar).

Résultat : La citerne est étanche

Point(s) Vérifié(s)	Type	Résultat	Remarques
Tuyauterie de remplissage	Décentralisée	En ordre	
Tuyauterie de ventilation	Sur la citerne	En ordre	



Attestation de conformité
CT/11/22/054345

Point(s) Vérifié(s)	Type	Résultat	Remarques
Anti-débordement	Sifflet d'alarme	En ordre	
Détection de fuites	Absent		
Aspiration de mazout		En ordre	
Retour de mazout		En ordre	
Jauge	Absent		
Contrôle de Pollution		Pas de trace de pollution visible	
Trou d'homme		En ordre	
Chambre de visite		En ordre	
Encuvement		Pas d'application	
Niveau de liquide dans la citerne (cm)		101,0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne (cm)		2,0 cm	

Autres remarques :

Conclusions :

Le réservoir est étanche et peut être maintenu en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 29/11/2025.

Une plaquette verte a été apposée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur

Nicolas Vassant

Le client

