

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	251/2020/11/9/1	Datum van bezoek: Date de visite:	01/11/2020		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BREUSKIN Sadat 2 D - 6997 EREZEE btw be 0742.547.965	IK: CI:			
Distributienetbeheerder: Gestormaire de réseaux:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	559430	EAN-nr: N° EAN:	Non reçu
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Vieille-Route-de-Marche 11C - 5377 SOMME-LEUZE				
Eigenaar: Propriétaire:					
Installateur:	BREUSKIN	BTW/TVA:	btw be 0742.547.965		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELSZ70/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: ARE1 / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:
Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4)
Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: R.2.2

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	3N400V			Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	4	x	10 mm ²	VFVB	Max. beveiliging / Protection max.:	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Peri/Piquets	14,76	Ohm	Isolatie / Isolement:	8	MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:		1	
Differentiële schakelaars / Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 21						
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux				TestΔIn	1.ΔIn		
40A	300mA	A/s	Général				OK	OK		
40A	30mA	A/s	Circuits A,B,C,D,E				OK	OK		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK					
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK					

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.