

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: NV MediaNot**  
**Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**  
**Tel: (+32)078150077**  
**BTW BE: BE0468763089**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Moerasstraat 13, 8580 - Avelgem (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Tank in onbruik

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

