


# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

019027



ALV BVBA  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT \_\_\_\_\_

BTW **Particulier**

TEL \_\_\_\_\_

MAIL \_\_\_\_\_

ADRES TANK **Sportlaan 7, 8300 Knokke (Knokke-Heist)**

Tankinhoud **3200** liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing **1966**  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging <input type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>op afstand</i>
Hoeveelheid _____ cm				
pH (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				

**OPMERKINGEN**

*Tank ok!*  
*Er zit geen overvulbeveiliging op de tank*

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:  
 In mangat / inkuiping     
 Rond vulpunt

*Contact bekald!*

**UITWENDIG ZICHTBARE DELEN**  
 Ontluchting     
 Vulling     
 Aanzuigleiding     
 Retourleiding     
 Tigerloop     
 Filter

PLAATS TANK *achter huis*

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraulisch  Ultrasoon  Peillat  Andere \_\_\_\_\_  
 Potentiaalmeting **520** Mv     
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vliesstof  Onderdruk  Overdruk  Nano \_\_\_\_\_  
 Peilpuffer  Andere \_\_\_\_\_  
 Dichtsheidstest:  SDT  Testo

**BESLUIT**

- GROEN**  
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

**BOVENGRONDSE TANK**  
 Algemene staal     
 Buitenwand     
 Inkuiping     
 Waterdicht  Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) \_\_\_\_\_

DATUM KEURING **06 05 2026**

ERKENNINGNUMMER: SV \_\_\_\_\_

ATTEST GELDIG TOT **1 1**

HANDEKENING  
 TECHNICUS

HANDEKENING  
 KLANT