CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

FIRMA:
Baele Karl bvba
Lippenhovestraat 68
9620 Zottegem
09/360.07.72 09/345.47.97

KLANT: Stad ZOTTEGEM

Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV01839

Adres Reservoir: Pastorie Velzeke Lippenhovestraat 188

Nominale inhoud reservoir: ± 5000 l Materiaal: EW metaal

Nummer van het reservoir: 1 Buitenwand toegankelijk [ ] ontoegankelijk [ ]

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / /

Datum uitvoering controle: / /

Controles:

[ ] Visuele controle van de toebehoren
[ ] Overvulbeveiligingssysteem
[ ] Controle aanwezigheid water en/of slib
[ ] Lekdetectiesysteem
[ ] Certificaat vorige controle
[ ] Meting potentiaalverschil
[ ] Visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

[ ] Verdere explotatie toegelaten **(Ja / Neen)** *
[ ] Merkteken **(Groen / Rood)** *

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ± 1980 / /

Datum uitvoering controle: ~~18/09/24~~ 18/09/29

Controles:

Algemeen onderzoek

a. Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats [ ]
b. Cathodische bescherming [ ]
c. Lekdetectiesysteem [ ]
d. Overvulbeveiligingssysteem [ ]
e. Aanwezigheid van water en/of slib [ ]
f. Certificaat vorige controle [ ]
g. Dichtheidsbeproeving (30 kpa/min 1u.) [ ]
h. Verontreiniging buiten het reservoir [ ]
i. Corrosiviteitsonderzoek bodem [ ]

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e en f

Bijzondere opmerkingen:

[ ] Verdere explotatie toegelaten **(Ja / ~~Neen~~)** *
[ ] Verdere explotatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
[ ] Merkteken **(Groen / ~~Rood~~)** *

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

BAELE KARL bvba
Sanitair - Verwarming
Lippenhovestraat 68
9620 Zottegem
Tel: 09/360.07.72
BTW: BE 0890.756.146

* = Schrappen wat niet past.