CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.
Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Gsm 0477 26 51 50
BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be

KLANT
Naam: Dielissen
Straat en nummer: Grote Baan 6
Postcode en gemeente: 3670 Oudsbergen
Tel.: ..... Fax: .....
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

☑ Particulier Inhoud 24000 L ☑ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

☐ Cilindrisch ☑ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☑ Toegankelijk ☑ Inkuiping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 2003
☐ Staal ☐ Polyester ☑ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☑		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☑	☐		
Algemene staat			☑	☐
Waterdicht			☑	☐
Koolwaterstofdicht			☑	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☑	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☑	☐
Uitmonding leiding			☑	☐
Staat aanvoerleiding			☑	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☑	☐	☐
Stookoliefilter	☑	☐	☑	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☑	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☑	☐	☐

Algemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: ..... cm.					
Water- en slibbemonstering		☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☑	☐	☑	☐
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☑	☐	☑	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☑	☐	☑
	Electronische sonde	☐	☑	☐	☑
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN
GEEN OVERVULBEVEILIGING !!

Ph waarde: .....

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ ~~Groen~~ De tank mag in dienst blijven
☐ ~~Oranje~~ De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☑ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☑ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Voornaam en achternaam: **SAENEN PATRICK**
Erkenningsnummer: **SV 01656**

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 26 - 11 - 2025
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR ____ - NVT - ____

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)