




Vzw ACMV

Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:



Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99



Ondernemersnummer: 0861 150 162

Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.

Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie



Algemeen

Onze referentie:	SW/17/01/09/02	Datum van onderzoek:	09/01/2017
Uw referentie:	PC/15/07/16/05	Uitgevoerd door:	Steven Windels
Opdrachtgever:	Keurfirma	Begeleider tijdens het onderzoek:	Ferdand Druwel
Verslag t.a.v.:	Keurfirma Torhoutsesteenweg 174 8210 Zedelgem	Eigenaar van de installatie:	Onbekend
Plaats van het onderzoek:	Astridlaan 129 8310 Assebroek	Uitvoerder van de installatie:	-
Reden van aanvraag keuring:	Herkeuring		

Verslag van het controle-onderzoek van de beschreven elektrische huishoudelijke installatie bij overdracht eigendom volgens art 276 tot 279 van AREI. (DOC 30 uitgave D)

Identificatie-inlichtingen

De opdrachtgever bevestigt bij het begin van de keuring dat de installatie werd aangevangen op:

Installatiegedeelte voor 1/10/1981 (AREI art 1 tot 279):	Rest
Installatiegedeelte na 1/10/1981 (AREI art 1 tot 275):	Veranda en keuken
Type lokalen:	Wooneenheid
Netsysteem:	TT
Dienstspanning:	3 x 230V
Voedingskabel van het hoofdbord:	3x10
Nominale waarde bescherming aansluiting:	Niet zichtbaar
Maximale waarde bescherming aansluiting:	-
Hoofddifferentieel:	40/0,3/A/10000
komende verdeeldifferentieel:	40/0,03/A/3000-22,5(ALSB); 40/0,03/A/3000 (in VB 2)

Beschrijving van de gecontroleerde installatie

Opstelplaats elektrisch bord	Naam van het bord	Aantal eindstroombanen
Inkomhal	ALSB	10+2
Berging	VB1	14

Metingen en visuele inspectie

Continuïteit van de beschermingsgeleider:	Zie inbreuken
Isolatiweerstand (laagst gemeten waarde in Megohm):	1,01
Aardcircuitweerstandsmeting (in Ohm):	7,3
Test werking hoofddifferentieel via opwekking foutstroom gelijk aan gevoeligheid toestel:	In orde (uitschakeltijd: 26ms)
Test werking hoofddifferentieel via eigen testknop	In orde



Vzw ACMV

Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:



Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99



329 - INSP

Ondernemersnummer: 0861 150 162

Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.

Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie



Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

Opmerkingen

Het eendraadschema en situatieplan van de elektrische installatie waren aanwezig tijdens ons plaatsbezoek. Deze documenten dienen te worden overgemaakt aan de nieuwe eigenaar.

Ter informatie

1. Onze controle begint na de teller van de verdeelmaatschappij en beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en normaal (= zonder extra middelen) bereikbaar is.
2. Elk ongeval met een persoon als slachtoffer dat al dan niet rechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van een huishoudelijke elektrische installatie moet gemeld worden aan de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.
3. Dit onderzoeksverslag dient, samen met het eendraadsschema en situatieplan, te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier dient bij de installatie aanwezig te blijven zodat het kan geraadpleegd worden bij eventuele interventies. Elke wijziging aan deze installatie dient in dit dossier te worden vermeld. **Bij een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de betreffende gecontroleerde installatie dient deze opnieuw - voor dit gedeelte - aan een gelijkvormigheidsonderzoek te worden onderworpen.**

Besluit

De betreffende elektrische installatie **is conform** met de voorschriften van het AREI.

We wijzen erop dat de installatie opnieuw aan een controle door een erkend organisme dient te worden onderworpen over 25 jaar.

Het eendraadschema en situatieplan werden voor gezien getekend. De correctheid van schema en plan is de verantwoordelijkheid van de opsteller van beide documenten.

Dit verslag zal enkel en alleen verdeeld worden aan de opdrachtgever. Andere partijen kunnen een kopie van dit verslag bekomen mits schriftelijke toelating of vraag van de opdrachtgever.

Visum van de verdeelmaatschappij

In naam van de directeur van het erkend organisme,
(naam inspecteur + handtekening)

Steven Windels

Dit verslag werd opgemaakt op 17/01/2017.