

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTTANKS

Firma:

Verh.a.g.a.san. bvba

Verwarming-Sanitair-Zonneenergie

Guy Smets

Groeneweg 23 2275 Lille

014/88 08 13 GSM: 0477/22 70 80

BTW: BE 477 303 841

Klant :

Straat :

nr :

Postnummer : Gemeente :

Tel :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV.2622**

Adres reservoir : Reke Dreef 2300 Steenbeek Zuidoost

Nominale inhoud reservoir : Materiaal : stalen Buitenwand : toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir :

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruiksstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle : 6-1-2008

Controles :

- Visuele controle van de toebehoren
- Overvulbeveiligingssysteem
- Controle aanwezigheid water en slib
- Lekdetectiesysteem
- Certificaat vorige controle
- Meting potentiaalverschil
- Visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Stalen reservoir met overvulbeveiligingssysteem

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja / ~~Neen~~)*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen / ~~Rood~~)*

1. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruiksstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle :

Controles :

Algemeen onderzoek :

- a. Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
 - b. Cathodische bescherming
 - c. Lekdetectiesysteem
 - d. Overvulbeveiligingssysteem
 - e. Aanwezigheid water en/of slib
 - f. Certificaat vorige controle
 - g. Dichtheidsbeproeving
 - h. Verontreiniging buiten het reservoir
 - i. Corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek = Punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

-
-
-
-
-
- Verdere exploitatie toegelaten (Ja / Neen)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken : (Groen - Oranje - Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus

en firmastempel : **VER HAGA SAN BVBA**

GROENEWEG 23

2275 LILLE

014/88-08-13

Naam & handtekening klant