



STRUXIS

CONFORMITEITSATTEST/ CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	
Struxis BV	
Luikersteenweg 338	
3920 Lommel	
0468/19 37 84	
info@struxis.be	
BE 0746.368.676	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	
naam:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:

technicus	
Beets Vasile	
erkeningsnr.:	ERK/TS/109041
datum controle: 30/05/2026	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:


KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 7/1980		tanknummer:	

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	☒ aanwezig, datum: 03/2021 ☐ niet aanwezig

visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen		
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
Opslagtank ☒ n.v.t.	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarex)	beproeving		controle werking		
	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok	
fluit	☒	☐	☒	☐	
elektronische sonde	☐	☐	☐	☐	
andere:	☐	☐	☐	☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarex)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
	(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)				

	andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING		
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploot of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater. WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeiostekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.		
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>30, 05, 2031</u>		☐ n.v.t.
 handtekening erkend technicus		voor kennisname handtekening klant
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .		