

Formulier "dichtheidscontrole" huishoudelijke aardgasinstallatie

Gegevens installatie

Nr. gasmeter:24675961.....
Naam en voornaam gebruiker.....
Straat:Zeedijk 10..... Nr. + bus: 7.....
Postcode: 8380..... Gemeente:
Zeebrugge.....

Gegevens eigenaar (indien de gebruiker niet de eigenaar is)

Naam en voornaam:
Straat: Nr. + bus:
Postcode: Gemeente:

Nieuwe installatie of nieuw deel van een installatie

Resultaat dichtheidsproef met de manometer

Toegepaste druk: 150 mbar; andere druk mbar
 Geen drukdaling na minuten en er zijn geen bellen bij het afzepen van de verbindingen (of geen detectie met de lekzoek-bieper).
Besluit: ■ De installatie is lekdicht.
 Wel drukdaling na minuten.
Begindruk: mbar / Einddruk: mbar
Besluit: ■ De installatie is niet lekdicht.
■ Het lek moet hersteld worden.

Bestaande installatie

Resultaat dichtheidsproef met de gasmeter

~~Geen verloop van het volume na minuten en er zijn geen bellen bij het afzepen van de verbindingen (of geen detectie met de lekzoek-bieper) → het lekdebiet = 0 liter / minuten.~~
Besluit: ■ De installatie is lekdicht.
 Wel verloop van het volume na ... 10. minuten → het lekdebiet = ... 1. liter / 10. minuten.
Besluit: ■ De installatie is niet lekdicht.
■ Het lek moet hersteld worden.

Resultaat dichtheidsproef met de manometer


Toegepaste druk: 20 mbar; 25 mbar; andere druk mbar
 Geen drukdaling na minuten en er zijn geen bellen bij het afzepen van de verbindingen (of geen detectie met de lekzoek-bieper).
Besluit: ■ De installatie is lekdicht.
 Wel drukdaling na minuten.
Begindruk: mbar / Einddruk: mbar
Proefgas: aardgas; lucht; stikstof; koolstofdioxide (CO₂)
Besluit: ■ De installatie is niet lekdicht.
■ Het lek moet hersteld worden..

Opmerking.....Verlies van 1 l/10 Verlies op jaarbasis bedraagt 52 m3 /jaar

INSTALLATIETECHNIEKEN

ECO BVBA

Datum:
...27/06/2023.../...../.....
Bedrijf: BV ECO.....

Naam en voornaam gasmonteur: Vandenbussche Franky
Handtekening: 

VANDEBUSSCHE FRANKY
SINT-ANNALEIN 4
B-8000 BRUGGE
t +32 474 96 13 01

FRANKYVDBUSSCHE@TELENET.BE