


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018130



ALV BVBA
 Golevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
 www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT _____
 BTW Particulier
 TEL _____
 MAIL _____
 ADRES T_____ Sint - Jozefsplein 14, 8000 Brugge

Tankinhoud 2400 liter EW DW OG BG Datum plaatsing _____
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vonge attest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opervulbeveiliging <input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangal / inkulping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OPMERKINGEN
Tank ok?
Half vol = 1200 liter Reserverend?

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraulisch Ultrasoon Peilgat Andere: datum
 Potentiaalmeting Mv
 Kathodische bescherming
 Lekdetectie-apparaat
 Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano
 Peilputten Andere:
 Dichtheidstest: SDT Testo
BOVENGRONDSE TANK
 Algemene staat
 Buitenwand
 Inkulping
 Waterdicht Koolstofwaterdicht

PLAATS TANK Kaartje

BESLUIT
 GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen
 ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
 ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Plamenbroek DATUM KEURING 13 10 2012
 ERKENNINGSNUMMER: SV 05584 ATTEST GELDIG TOT 08/1
 HANDTEKENING TECHNICUS [Signature] HANDTEKENING KLANT [Signature]