Rapport nr.: 02 / 12 / 60 / 1990
Elekt. Mij. ~~Klant~~ Nr. : ELECTRABEL
Teller nr. : .....
Stand I : .....
Stand II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. 02/12/60/1979 (05/12/2002)
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING (NACHTINSTALLATIE)
Plaats van onderzoek : LANGESTRAAT 141 1790 AFFIGEM
Eigendom van : .....
Opdrachtgever : .....
Installateur : .....
BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 05/12/2002

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 3x63A Omschakelaar: stand : .....
Hoofdbeveiliging : Zek. : ..... Schak. : 4p Diff 63A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
~~Bovengronds net~~/ondergronds op bovengronds net/~~ondergronds net - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus ~~/ baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sektie : Pb 6 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 6 Algemene isolatieweerstand : 0,63 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4p 63A 300 mA (type A) bijkomende : .....

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten~~
~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst~~

GEEN.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 09-12-2002
de aangesloten van de hoofdverdeler
naam: LATAIRIE
handtekening:

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is konform / ~~niet konform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gekontroleerd uiterlijk op : 05/12/2027, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de uitgeschreven inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de direkteur,
de onderzoeker
MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 203, 1851 Grimbergen
Tel./Fax 02/269.07 07
GSM 0475/45.23.82

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken direktie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/01/02/10D