



**ceppi**

Zaventem, le 04 mai 2026

**CEPPI sa  
Minervastraat 18  
1930 Zaventem  
BE 0448.872.646**



**Réf.: Travaux de mise en conformité**

## **ATTESTATION DE TRAVAUX SUR L'HONNEUR**

**Nom du client :**



**Adresse de prestations :**

Avenue des Saisons 14, 1050 Ixelles

**Localisation :**

- Sous-sol
- Cage d'escalier
- Chaufferie
- Local Technique commerce
- Appartement du 4<sup>ème</sup> étage
- Appartement du 3<sup>ème</sup> étage

**Prestations réalisées**

- Portes EI30' (Q5) → Logement 3 et 4<sup>ème</sup> étage, Chaufferie, RDC vers sous-sol et local technique du commerce.
- Plafond suspendu résistant au feu 60' → Appartement du 3<sup>ème</sup>.
- Cloison Coupe-feu en Gyproc → Face extérieure de l'escalier du duplex logement 4, menant au niveau, intérieur, supérieur du duplex.
- Cloison Résistante au feu en bloc Ytong → Obturation baie de porte au RDC et dans la partie commerce

- Renforcement vers une résistance au feu de 60' de la partie latérale escalier menant vers les sous-sols.

**Par la présente, nous certifions, que nos prestations répondent strictement :**

- **aux exigences du certificat ATG,**
- **aux prescriptions du fabricant, et ce, tant au niveau de leur conception, que de leur pose, ce qui nous permet de conférer à notre travail, la résistance au feu requise.**

Baptiste Delvaux  
Gestionnaire Travaux

