



## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

<b>FIRMA</b>		<b>KLANT</b>	
NAAM	TBK	NAAM	
STRAAT	Wittersweg 1	STRAAT	<i>Dechmedlaan 38</i>
GEMEENTE	3940 Hechtel	GEMEENTE	<i>3870 Hees</i>
TEL	0479/36.97.74	TEL	
E-MAIL	<a href="mailto:info@tbktechnics.be">info@tbktechnics.be</a>	E-MAIL	
BTW	BE0842166569	ADRES TANK	

<b>TYPE RESERVOIR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Niet Ingedeeld met een inhoud van <i>547</i> Liter <i>0,28 m<sup>3</sup> Lkm</i>
	<input type="checkbox"/> Ingedeeld met een inhoud van _____ Liter

<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Ovaal
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input checked="" type="checkbox"/> Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> groeve
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Polyester	<input type="checkbox"/> Polyethyleen	<input type="checkbox"/> Andere
<input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig		
<input checked="" type="checkbox"/> Datum plaatsing tank	<i>1991</i>		

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle		ACCESSOIRES	Aanwezig		Controle		
	Ja	Nee	Ok	Nok		Ja	Nee	Ok	Nok	
<b>TOEZICHTSPUT</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Peilmeting	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>INKUIPING</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Overvul-beveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algemene staat			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Electr. sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LEIDINGEN</b>						Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting,vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>OPMERKINGEN</b>					
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>VORIG CERTIFICAAT</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>LABEL VORIGE KEURING</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
<b>DICHTHEIDSTESTEN</b>	Uitgevoerd		Controle							
	Ja	Nee	Ok	Nok						
Water- en slibbemonsterring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Dichtheidscontrole	Ultrasoon									
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Diameter tank:	/	cm	Base red:	/						dB
Hoogte vulbuis:	/	cm	Base black:	/						dB
Hoogte mazout:	/	cm								

<b>BESLUIT</b> <small>(handtekening keurder)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven - tank beheren "als een goede huisvader"
	<input type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maanden gevuld/gebruikt worden
	<input type="checkbox"/> Rood	De tank mag niet meer gevuld/gebruikt worden

<b>DATUM KEURING</b>	<i>11/07/2024</i>
<b>DE VOLGENDE KEURING MOET GEBEUREN VOOR</b>	<i>11/07/2029</i>

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens ons verstrekt door exploitant/eigenaar

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden
Uw tank werd gecontroleerd door Davy Van Gouwbergen SV05264