

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS

KLANT

Uitvoeringsadres: Markt 74, 2440 - Geel (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 20 CM
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Andere | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **19/01/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 19/01/2024 | Keurder: Tom Beckers | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

Toegevoegde foto's

