

Retierweg 33



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 6050222/01



N 086639

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11

Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : Adres : RETIEREWEG 33
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 2440 G. OEL
BTW nr.: BE Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
Art 271 periodiek controle
Art 276 verzwaring Art 276bis verkoop van een wooneenheid
Art 86 Art 87 Art 88
Art 271 bis Art 278
Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheid
Gemeenschappelijke delen
Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler EAN kWh meter nr.: meterstand dag : nacht :
Beschermin aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100
Gegevens installatie Ontworpen voor UN : 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100
Voedingsleiding hoofdbord : X mm² - Type :
Beschrijving installatie Algemene differentieelstroominrichting : 5 A / 30 mA Aantal borden : Aantal eindstroombanen : 8

Metingen - testen - controles - verzegeling :
Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel l>/doorsnede Schema's
Aardingsweerstand : 2 Ω Algemeen isolatieniveau : > MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie Nihil
Inbreuken Bestaande installatie Nihil
Opmerkingen HERBEWUING VAN VERWIJER VANIG VERSLAG
TACEG vzw VERSLAG NR. 14312 VAN 24/06/2015
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/05/2015 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :
Naam : H. H. S. F. ... Agent nr. : 2174 Datum : 22/05/2015
Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1 Eéndraadsschema(s) : 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.001 0 2 22