

# Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 Opmaak asbest inventaris attest  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
 Sapaco@telenet.be

Klant \_\_\_\_\_  
 Straat \_\_\_\_\_  
 Gemeente \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier~~

### Algemene Info

Adres reservoir: ~~Idem~~ Herenlaanweg 81  
Herenhout  
 Nummer reservoir: \_\_\_\_\_  
 Nominale waterinhoud: 3200  
 Datum ingebruikstelling: 1970  
 Vorige S.V. Nummer: SU05299  
 Datum vorige controle: 22-1-15  
 Datum controle: 30-4-24  
 Datum volgende controle: 30-4-29

Firma: \_\_\_\_\_  
 B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
 Plaats: Binnen Bovengronds  
Buiten Ondergronds  
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

### Onderzoek

### Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen  
 Algemene staat van de opslagplaats  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,		<u>Peldam vervangen</u>
<u>ok</u>		
<u>nihil</u>		
<u>N.O.K.</u>	Niet	Aanwezig
<u>—</u>	Niet	Aanwezig
<u>—</u>	Niet	Aanwezig
<u>Werkt ok</u>	Sonde	Fluit
<u>—</u>	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> <del>Nee</del>
Stookolie gemorst		
4/4" 5/4"	Merkteken: <del>Rode</del> <del>Oranje</del>	<u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: 120,00 €

Betaling: ~~Voldaan~~ of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op [www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/](http://www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/). Of op [www.infomazout.be](http://www.infomazout.be)

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35 GSM 0478/25.43.43  
 2440 Geel Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: