

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

### KLANT

Naam: [REDACTED]

Adres: Lelielaan 15  
2260 - Westerlo (BE)

[REDACTED]  
BTW BE: Particulier

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Lelielaan 15, 2260 - Westerlo (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder |  
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: Ja | Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK  
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: Niet uitgevoerd  
Opmerking: Nvt

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 73 CM  
Onderdruk TESTO: 70 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt verplicht voor: 23/04/2031

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **23/04/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

