

Coordonnées :

Hameau du Melinél, 18/1

7522 Blandain

Certificat PEB



Cooseco.sprl

Rue Tout-Vent, 1 • 7190 Ecaussinnes

T 067/84 10 51 • E-mail: info@cooseco.com

www.cooseco.be



COOSECO.sprl réalise aussi :



L'audit énergétique

Avant d'entamer tous travaux dans une habitation (maison, appartement et immeuble), l'idéal est de faire réaliser un audit énergétique par un auditeur agréé par la Wallonie. L'audit énergétique est un moyen de connaître les points faibles de l'habitation et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement.

Cette procédure permet d'émettre un avis sur la qualité énergétique globale de votre logement et de proposer des mesures d'amélioration tant d'un point de vue technique (isolation, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation,...) que d'un point de vue économique (économies réalisées, primes activables, retour sur investissements,...).

Il s'agit d'un document plus détaillé que le certificat PEB qui atteste du niveau de performance énergétique de votre logement.

Le coût moyen d'un audit se situe aux alentours de 720 € TVAC. Ce montant peut être majoré en fonction de la taille ou de la complexité du bâtiment.

En Région wallonne, la réalisation d'un audit énergétique est subsidié à hauteur de 360€. Dans certaines provinces il est possible d'obtenir une prime supplémentaire.

COOSECO.sprl est agréé pour la réalisation des audits énergétiques conformément à la PAE1 et PAE2.



Les inventaires amiante

Conformément à l'arrêté royal du 16/03/2006 et ses modifications, tout employeur est tenu d'établir l'inventaire amiante de ses installations. En effet, cet inventaire doit être fourni à toute entreprise qui entamerait des travaux (rénovation, démolition,...).



Le dossier d'intervention ultérieure (DIU)

Document obligatoire annexé à l'acte notarié pour les chantiers soumis à coordination sécurité conformément à l'arrêté royal du 25/01/2001 et ses modifications.





**Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant**

N° : 20141005007189
 Etabli le : 05/10/2014
 Valable jusqu'au : 05/10/2024
 Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Données administratives


Rue : **Hameau du Molinel** N° : **18** Boîte : **1**
 CP : **7522** Localité : **Blandain**
 Type de bâtiment : **Maison unifamiliale**
 Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu le :
 Numéro de référence du permis :
 Construction : **avant 1971 ou inconnu** Version du protocole:
17/07/2013
 Prix du certificat (TVAC) : **230.00€** Version du logiciel : **2.0.7**



Ce certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales d'amélioration qui peuvent être apportées. Le certificat est établi par un certificateur agréé conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants publié au Moniteur belge le 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de la visite du bâtiment. Pour de plus amples informations, visitez le site <http://energie.wallonie.be> ou consultez les Guichets de l'Energie.

Consommation énergétique calculée du bâtiment

Consommation totale d'énergie primaire : **89894 kWh/an**
 Consommation spécifique d'énergie primaire - E_{spec} (kWh/m².an) :



Cette consommation est établie sur base d'une occupation, d'un climat intérieur et de conditions climatiques standardisés, de telle sorte que le résultat peut différer de votre consommation réelle. Cette approche standardisée permet de comparer les bâtiments entre eux, de manière théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, les auxiliaires et éventuellement, le refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.

Indicateurs spécifiques

- Besoins en chaleur du logement**: (Très bon, Bon, Moyen, Mauvais, Très mauvais)
- Système de chauffage**: (Très bon, Bon, Moyen, Mauvais, Très mauvais)
- Système de production d'eau chaude sanitaire**: (Très bon, Bon, Moyen, Mauvais, Très mauvais)
- Ventilation**: (Présence d'un système de ventilation, Absence d'un système de ventilation, Pas de système de ventilation)
- Système de production d'énergie renouvelable**:

Certificateur agréé N° : CERTIF-P1-00480

Nom: **LYON**
 Prénom: **Olivier**
 Rue: **Rue De l'Aisette** N°: **15** Boîte:
 CP: **7080** Localité: **Frameries**
 Pays: **Belgique**

Je déclare que toutes les données reprises sur ce certificat sont conformes à la réalité.

Date: **5/10/2014**

Signature:



Certificat de Performance Energétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

N° : 20141005007189
Etabli le : 05/10/2014
Valable jusqu'au : 05/10/2024
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Données administratives

Rue : **Hameau du Molinel N° : 18** Boîte : 1
CP : **7522** Localité : **Blandain**

Impact sur l'environnement - émissions de CO₂

Émissions de CO₂ du bâtiment : **22431 kg CO₂/an**
Émissions de CO₂ spécifiques : **71 kg CO₂/m².an**

Description du bâtiment et des installations

Volume protégé : **755 m³**

Surface de plancher chauffée : **316 m²**

Besoins en chaleur du logement / surface de plancher chauffée : **187 kWh/m².an**

Les besoins en chaleur du logement dépendent en grande partie de la **performance de l'enveloppe** (voir glossaire)

Générateur(s) de chaleur pour le chauffage des locaux : **Chauffage central : Chaudière, non à condensation, Mazout**

Performance des installations pour le chauffage des locaux : **70 %**

Rendement global sur énergie primaire

Générateur(s) de chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : **Pompe à chaleur, Electricité, Avec stockage**

Performance des installations pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : **44 %**

Rendement global sur énergie primaire

Preuve(s) acceptable(s) utilisée(s) dans ce certificat

 L'enveloppe	- Dossier de photos localisables : Isolation de la toiture, murs extérieurs.
 Le chauffage	- Plaquette signalétique : Année de la chaudière : 2006.
 L'eau chaude sanitaire	Aucune preuve acceptable
 La ventilation	Aucune preuve acceptable
 Les énergies renouvelables	Aucune énergie renouvelable

Description du volume protégé

Habitation totalement sur sol.

Combles et chaufferie hors du volume protégé.

Remarques du certificateur

Impossible de constater visiblement l'isolation de la toiture.



Certificat de Performance Energétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

N° : 20141005007189
Etabli le : 05/10/2014
Valable jusqu'au : 05/10/2024
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Wallonie

Données administratives

Rue : Hameau du Molinel N° : 18 Boîte : 1
CP : 7522 Localité : Blandain

Propositions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment

Les conseils formulés dans ce certificat sont généraux. Certains peuvent se révéler en pratique difficilement applicables pour des raisons techniques, économiques, esthétiques ou autres. Des conseils personnalisés et chiffrés peuvent être obtenus en sollicitant un audit énergétique PAE pour ce logement. Pour obtenir plus d'informations sur l'audit énergétique PAE, veuillez consulter le site portail énergie de la Région wallonne : <http://energie.wallonie.be> ou consulter les Guichets de l'énergie.

Adopter un comportement énergétiquement responsable, c'est par exemple éteindre les appareils d'éclairage, les appareils en mode veille, chauffer un peu moins certains locaux... Cela n'améliorera pas la performance énergétique de votre bâtiment telle que calculée dans le certificat, mais cela peut réduire de manière importante votre facture énergétique.

Certaines mesures d'amélioration décrites nécessitent des précautions particulières et le recours à des professionnels (auditeur, architecte, entrepreneur) est recommandé. Malgré le soin apporté à l'établissement de ce certificat, le certificateur et/ou la Région wallonne ne peuvent être tenus responsables des dommages ou dégâts qui résulteraient de la réalisation des mesures décrites.

A Propositions d'amélioration portant sur l'enveloppe

1. Remplacez le double vitrage ordinaire par du vitrage à haut rendement.

Remplacez le double vitrage ordinaire par du vitrage à haut rendement et vous constaterez une économie de l'ordre de 10 litres de mazout (10 m³ de gaz) par an et par mètre carré de double vitrage ordinaire remplacé. Faites également attention aux qualités thermiques du châssis et à son étanchéité à l'air et à l'eau. Si vous remplacez des fenêtres, il faut prévoir une alimentation en air de ventilation dans le local concerné.

Il est également possible de maintenir la fenêtre et le vitrage existant et de la doubler avec une seconde fenêtre performante du point de vue énergétique.

[*] Un vitrage performant, du point de vue énergétique, a une valeur U inférieure à 1,3 W/m²K. Une fenêtre performante (vitrage + châssis) a une valeur U inférieure à 2,5 W/m²K.

2. Posez une isolation complémentaire dans la toiture inclinée ou au niveau du plancher du grenier.

La pose d'une isolation supplémentaire dans la toiture inclinée est intéressante du point de vue économique (*). Placez le complément d'isolant en un matelas continu en utilisant toute l'épaisseur disponible, avec un minimum de 15 cm. Placez un pare-vapeur seulement sur la face intérieure de l'isolant et n'enfermez pas de pare-vapeur entre deux couches successives d'isolant.

Une alternative à l'isolation de la toiture inclinée est l'isolation du plancher du grenier si celui-ci n'est pas utilisé ni chauffé.

[*] Une toiture comportant un isolant de 15 cm d'épaisseur posé correctement équivaut à une valeur U de 0,3 W/m² K, considérée actuellement comme suffisamment performante et économe. Une épaisseur d'isolant de plus de 20 cm peut être considérée comme très performante.

3. En cas de rénovation importante, isolez le plancher sur sol.

En cas de rénovation importante, envisagez d'isoler les planchers en contact avec le sol ou d'apporter un complément d'isolation à ceux-ci. L'isolant placé devrait former un matelas continu de l'ordre de 8 à 10 cm d'épaisseur. Vous constaterez une économie de 5 à 10 litres de mazout (ou m³ de gaz) par an et par mètre carré de plancher isolé.



Certificat de Performance Energétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

N° : 20141005007189
Etabli le : 05/10/2014
Valable jusqu'au : 05/10/2024
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Wallonie

Données administratives

Rue : **Hameau du Molinel N° : 18** Boîte : 1

CP : **7522** Localité : **Blandain**

4. Isolez les murs délimitant le volume chauffé.

Isolez les murs extérieurs, de préférence par l'extérieur. Un mur performant (*) perd 4 à 8 fois moins d'énergie qu'un mur plein non isolé, ce qui représente une économie de l'ordre de 10 litres de mazout (ou m³ de gaz) par an et par mètre carré de mur isolé. L'isolant placé devrait former un matelas continu d'au moins 8 cm, protégé ou résistant aux intempéries.

Les murs non isolés délimitant les locaux chauffés en contact avec le sol ou avec des espaces intérieurs non chauffés doivent également être isolés.

(*) Un mur comportant une épaisseur d'isolant de l'ordre de 8 cm présente une valeur U d'environ 0,4 W/m²K qui est une valeur actuellement considérée comme recommandable.

5. Améliorez l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Améliorez l'étanchéité à l'air du bâtiment. Les courants d'air froid sont synonymes d'inconfort et de pertes d'énergie. Les fuites d'air chaud peuvent créer des problèmes de condensation et d'humidité. Les fuites se situent fréquemment au niveau des portes et fenêtres, des caissons à volet, au raccord entre les murs et la toiture et au niveau de la toiture elle-même. Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment permet d'économiser l'énergie. Cette mesure doit toutefois impérativement s'accompagner d'une ventilation adéquate de votre logement se traduisant par la présence de dispositifs de ventilation.

Attention : ne confondez pas infiltration et ventilation ! Ne bouchez pas les dispositifs de ventilation présents dans votre logement.

B Conseils portant sur le(s) système(s) de chauffage central

1. Isolez les conduites de chauffage central situées à l'extérieur ou dans des espaces non chauffés.

Les déperditions de chaleur par les conduites de chauffage central situées à l'extérieur ou dans des espaces non chauffés ne profitent pas au chauffage des locaux. Isoler ces conduites permet d'améliorer significativement le rendement de distribution de l'installation.

C Conseils portant sur le(s) système(s) d'eau chaude sanitaire

1. Vérifiez la qualité d'isolation du ballon d'eau chaude. (*)

Le stockage d'eau chaude engendre des pertes d'énergie. Vérifiez la qualité d'isolation du ballon d'eau chaude. Une valeur indicative pour l'épaisseur de l'isolation est de 10 cm. Le cas échéant, ajoutez une épaisseur complémentaire d'isolant.

D Conseils portant sur le système de ventilation

1. Le système de ventilation existant est incomplet et devrait être complété. (*)

La ventilation a pour but de garantir une bonne qualité d'air dans votre logement, en apportant de l'air neuf dans les locaux «secs» (séjour, bureau, chambres...), et en évacuant l'air vicié des locaux «humides» (salle de bain, cuisine, toilette, buanderie...). Pour ce faire, un système de ventilation est nécessaire ; il en existe différents types. Votre logement est équipé d'éléments de ventilation, mais le système de ventilation est incomplet, ce qui peut perturber son bon fonctionnement. Le système devrait être complété pour que la ventilation du logement soit correctement réalisée.

(*) Ces recommandations n'ont pas d'effet sur les résultats numériques du certificat mais sont néanmoins pertinentes pour le logement certifié.



**Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant**

N° : 20141005007189
Etabli le : 05/10/2014
Valable jusqu'au : 05/10/2024
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Wallonie

Données administratives

Rue : Hameau du Molinel N° : 18 Boîte : 1

CP : 7522 Localité : Blandain

Primes et avantages fiscaux

Pour des travaux liés à l'amélioration de la performance énergétique de votre bâtiment, des primes et avantages fiscaux existent. Vous trouverez les informations nécessaires sur <http://energie.wallonie.be>.



Certificat de Performance Energétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

N° : 20141005007189
Etabli le : 05/10/2014
Valable jusqu'au : 05/10/2024
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P1-00480



Wallonie

Données administratives

Rue : Hameau du Molinel N° : 18 Boîte : 1

CP : 7522 Localité : Blandain

Glossaire

Bâtiment résidentiel existant : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné au logement individuel ou collectif avec occupation permanente ou temporaire et dont la date d'introduction de la première demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010.

Energie primaire : Energie issue d'une ressource naturelle d'origine fossile (charbon, pétrole, gaz, uranium) ou renouvelable et transformée en énergie utilisable pour couvrir les besoins énergétiques du bâtiment.

Consommation totale d'énergie primaire : Consommation d'énergie totale du bâtiment, exprimée en énergie primaire (kWh/an) établie sur base d'une occupation, d'un climat intérieur et de conditions climatiques standardisés. Le climat intérieur standardisé suppose que le logement offre un niveau de confort (température, qualité de l'air) équivalent à celui d'un nouveau logement. Cette consommation prend en compte la consommation pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, les auxiliaires (circulateur, ventilateur, ...) et, éventuellement, le refroidissement. Elle ne prend pas en compte les consommations électriques pour l'équipement électroménager, ni l'éclairage. Elle permet de valoriser la production d'énergie thermique issue de panneaux solaires thermiques mais aussi la production d'énergie électrique produite par des panneaux solaires photovoltaïques ou une installation de cogénération. Cet indicateur permet de comparer les consommations théoriques des bâtiments entre eux.

Consommation spécifique d'énergie primaire : Consommation totale d'énergie primaire du bâtiment divisée par la surface de plancher chauffée. Le résultat est exprimé en kWh/m².an.

La consommation spécifique de votre bâtiment est indiquée dans le curseur qui vient se placer en face de la classe énergétique correspondante. Les classes énergétiques sont au nombre de 9. La classe A++ étant la plus performante et la classe G la moins performante. La limite entre les classes B et C correspond à l'exigence réglementaire du 1 mai 2010 pour les bâtiments résidentiels neufs. La limite entre les classes D et E correspond au niveau moyen estimé du parc existant de maisons unifamiliales au 1 mai 2010.

Besoins en chaleur du logement ou **besoins nets en énergie pour le chauffage** : quantité de chaleur que l'installation de chauffage doit effectivement apporter pour maintenir le volume protégé à la température de confort souhaitée. Ils se calculent en additionnant toutes les pertes de chaleur (pertes aux travers des parois de l'enveloppe, pertes dues aux infiltrations d'air, pertes dues à la ventilation), diminuées des apports gratuits (gains solaires à travers les fenêtres, chaleur dégagée par les occupants et les appareils domestiques). Ils dépendent en grande partie du niveau d'isolation de l'enveloppe.

Surface de plancher chauffée : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau du bâtiment situés dans le volume protégé, mesurées entre les faces externes des murs extérieurs. Sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond minimale de 1m50.

Volume protégé du bâtiment : Ensemble du volume de tous les espaces du bâtiment que l'on a souhaité protéger, d'un point de vue thermique (c'est à dire des pertes de chaleur) de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents qui ne font pas partie d'un volume protégé. Lorsqu'une couche d'isolation thermique est présente, elle délimite souvent le volume protégé.

Enveloppe du bâtiment : Ensemble des parois qui délimitent le volume protégé.

Protocole : Procédure de collecte des données que le certificateur doit appliquer pour établir le certificat énergétique.

Energie renouvelable : Energie qui ne provient pas de la transformation de combustibles fossiles (pétrole, gaz, uranium). Est valorisée comme telle l'énergie thermique produite par des panneaux solaires thermiques, l'énergie électrique auto-produite par des panneaux solaires photovoltaïques ou par une installation de cogénération. Dans certaines conditions, l'énergie thermique produite par une pompe à chaleur (PAC) peut être considérée comme une énergie renouvelable.