

ATTESTATION DE CONTRÔLE D'UN GÉNÉRATEUR DE CHALEUR / COMBUSTIBLES LIQUIDE / GAZEUX **RÉGION WALLONNE**

Date du contrôle: 21/12/2025

N° attestation: 251202/13

NATURE DU CONTRÔLE

- ☒ Contrôle périodique
☐ 1er contrôle de mise en conformité
☐ 2^{ème} contrôle de mise en conformité
☐ Contrôle en vue d'une remise en fonctionnement
☐ Contrôle après intervention sur la partie combustion
☐ Contrôle dans le cadre d'une procédure de réception

TECHNICIEN

Technicien agréé ☐ I ☒ II ☐ III
 Nom et prénom: **Foucart Ludovic SRL**
 N° d'agrément: **TGI - TL 4735**
 Nom entreprise: **Foucart Ludovic SRL**
 Rue & n°: **Rue Salvador Allende 24**
 Code postal - commune: **7810 Maffle**
 Tél.: **0473/63.86.21**
 N° Entreprise (BIC): **BE 0740.609.054**

CLIENT

☒ Propriétaire de l'installation de chauffage central
☐ Locataire du bâtiment contenant l'installation de cc.
☐ Autre (préciser):
 Nom et prénom: _____
 Entreprise (si pertinent):
 Rue & n°: **Place de Mainvault 3**
 Code postal - commune: **7812 Mainvault**
 Tél.: / Fax ou courriel: /
 Localisation du générateur si différente: /

COMBUSTIBLES (si multicom bustible, mentionner les différents combustibles)

Liquide: ☐ Gasoil ☒ Gasoil extra ☐ Fuel lourd ☐ Autre:
 Gazeux: ☐ Gaz nat. H ☐ Gaz nat. L ☐ Propane ☐ Butane
☐ Biogaz ☐ Autre:

GÉNÉRATEUR DE CHALEUR

N° de générateurs dans le local de chauffe: 1

Identification du générateur (si plusieurs):

Raccordement type: ☒ B ☐ 23 ☐ C
 Type unit: ☐ Oui ☒ Non
 Année de construction: **NA**
 Marque: **Weishaupt**
 Type: **WTU 30**
 Puissance nominale utilis.: **30** kW
 Générateur à condensation: ☐ Oui ☒ Non
 N° série: **816888811**

BRÛLEUR (si pertinent)

☐ atmosphérique
☐ prémix (unit)
☒ à air pulsé (séparable)
 si gaz: ☐ à prémélange
☐ sans prémélange
☒ 1 allure
☐ plusieurs allures (nombre):
☐ modulant
 Marque: **Weishaupt**
 Type: **WL 5**
 Débit: **1,8-3,4** g/h (l/h cm³)
 Année de construction: **2013**
 N° de série: **4014647113**

INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL

Fluide caloporteur: ☒ Eau ☐ Vapeur basse pression ☐ Huile thermique
 Production chaleur: ☐ Chauffage ☐ ECS ☒ Chauffage + ECS

VENTILATION LOCAL DE CHAUFFE - AMENÉE D'AIR COMBURANT - EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

Introduction de la demande initiale de permis d'urbanisme du bâtiment contenant le local de chauffe:

☒ Avant le 28/05/2009 (art 21) ☐ A partir le 28/05/2009
 (Décret, selon les cas, des normes NBN B 61-201, B 61-202, B 61-203, B 61-204, B 61-205)

Réponse à la question précédente déduite:

- ☒ De l'attribution de l'âge du bâtiment sur base de son observation
☒ D'informations orales transmises par l'utilisateur / le propriétaire
☒ De la présentation de la demande initiale de permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisme par l'utilisateur/le propriétaire

Conformité de la ventilation basse: ☒ OUI ☐ NON ☐ SANS OBJET
 Conformité de la ventilation haute: ☒ OUI ☐ NON ☐ SANS OBJET
 Conformité du dispositif d'évacuation des gaz de combustion: ☒ OUI ☐ NON ☐ SANS OBJET

Régulation contrôle de bon fonctionnement: ☒ OUI ☐ NON
 Pompe(s) de circulation en bon état de fonctionnement: ☒ OUI ☐ NON

ORIFICES DE MESURE

Le générateur est-il dispensé de l'obligation d'être équipé d'orifices de mesure? ☐ OUI ☒ NON
 Si réponse = « NON » (il doit être équipé d'orifices)

☒ Présents et conformes ☐ Présents et non conformes ☐ Absents et techniquement non réalisables
 Remarque - Cause de non conformité:

MESURES (2)

	Unité	Application	Mesures		Exigences	Conformité	
			Allure 1	Allure 2 ¹ (100%)		OK	Non OK
Température d'eau	°C	1-2					
Gicleur: marque/type	/	1	Steinen				
Gicleur: débit	USG/h	1		0,65			
Gicleur: angle	°	1		60°S			
Pression pompe	bar	1					
Pression gaz statique	mbar	2					
Pression gaz dynamique	mbar	2					
Pression gaz brûleur	mbar	2					
Pression cheminée (B11)	Pa	1-2					
Indice fumée	Bacharach	1					
Teneur en O ₂	%	1-2					
Teneur en CO	%	1-2					
Teneur en CO	mg/kWh	1-2					
Tem. des gaz de combustion	°C	1-2					
Temp. de l'air de combustion	°C	1-2					
Température nette	°C	1-2					
Rendement de combustion	%	1-2					

Application = 1: combustible liquide - 2: combustible gazeux

Les tickets des résultats de mesure sont à agraffer à cette attestation

ATTENTION: Si un brûleur à 2 allures n'est pas équipé d'un orifice de mesure, il doit être équipé d'un orifice de mesure à la puissance nominale pour permettre la mesure, mais une seule et il doit être équipé d'un orifice de mesure à la puissance nominale.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ VIS-À-VIS DE L'ACTE DE CONTRÔLE

L'ensemble générateur de chaleur - ventilation du local de chauffe - amenée d'air comburant - dispositif d'évacuation des gaz de combustion est conforme aux dispositions de l'AGV du 28/01/2009 et ses révisions.

☒ OUI ☐ NON

En cas de non conformité → Causes de non conformité et actions à entreprendre:

Le diagnostic approfondi dans le cadre de l'inspection réglementaire, à réaliser entre le _____ et le _____

PROCHAINES INTERVENTIONS (ne pas remplir cette rubrique en cas de réception):

- ☐ De contrôle périodique réglementaire à réaliser entre le _____ et le _____
☐ En cas de non-conformité sans mise à l'arrêt, au plus tard le: _____
☐ De contrôle en vue d'une remise en fonctionnement après mise en conformité: _____
☒ L'entretien (conseillé) au plus tard le 21/12/2026

Rapport de contrôle établi par:

Nom: **Foucart L**

(Signature du technicien)

Rapport reçu par:

Nom: **Mercier Arnaud**

En qualité de: **proprio**

(Signature de cette personne)