



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 06/08/2026
ID-label: -

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 06/08/2026

Mentor: -
Klantreferentie: -

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Terweidenstraat
Huisnummer	49
Busnummer	-
Postcode	3440
Gemeente	ZOUTLEEUV
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	-
Huisnummer	0
Busnummer	-
Postcode	-
Gemeente	-
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	1000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat
Waterdicht
Koolstofwaterdicht

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☒	☐	☒	☐

Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		
		☒	☐
		☒	☐
☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat
Mechanisch
Pneumatisch
Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit
Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK	NOK
☒	☐

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Opmerkingen
Drukverlies - mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Delvaux (erkeningsnummer ERK/TS/105212)


Bruno Delvaux
ACEG VZW - #63

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRACEG













