

VASTGOED EXPERTS

014 89 34 76

Naam:
 Straat en nummer:
 Postcode en gemeente:
 Tel.:

adres aanleginstallatie indien verschillend van adres

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

☒ Particulier	Inhoud <u>5000</u> L	☒ EW	☐ DW	☐ Niet particulier	Inhoud L	☐ EW	☐ DW
De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).							
☒ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal	Datum van plaatsing: <u>1-1-95</u>			
☐ Toegankelijk	☐ Inkuipung	☒ Ontoegankelijk	☐ Groeve				
☐ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere				

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspot			☒	☐
Integriteit toezichtspot			☒	☐
Vervulling rond tank			☒	☐
Staat deksel	☐		☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookkollefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Pellat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Pellputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	mm	☐	☐	☐	☐

[illegible]

☒ Groen De tank mag in dienst blijven

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts

Erkenningsnummer: SV05401

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

DE VOLGENDE CONTROLE

~~D~~ MOET GEBEUREN VOOR 3 / 4 / 2028

☐ IS AAN TE RADEN VOOR

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

(Handtekening erkend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)