

**CERTIFICAAT VAN DE HOUDER
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE HOUDER**

ATTESTNUMMER: 2012/6163

DATUM: 13/07/2012

Opdrachtgever: DAVID JOHAN BVBA
ASKAPELPLEIN 16
8630 VEURNE

Leveringsadres:
PALINGHOEK 8
VEURNE EGGEWAARTSKAPELLE

Factuurnummer en datum	000614 - 13/7/2012
Aangewende constructienorm	VLAREM
Fabricagenummer houder	120209
Fabricagedatum houder	2012

Technische gegevens van de houder

Bovengronds dubbelwandig ovaal

Buitenafmetingen:

Lengte	2350 mm
Breedte	750 mm
Hoogte	1500 mm
Omschrijving van te bergen producten:	P3 PRODUKT
Totale waterinhoudsvermogen:	2000 Liters
Aantal aansluitingen	5
Materiaalkeuze:	S235JR

Wanddiktes: Eigenlijke houder:

binnenwand:	2 MM
buitenwand:	
lengte:	3 MM
breedte:	2 MM
Gewicht	461 kg
Soort bescherming buitenwand:	2k verf ralkleur 6011


1. Vooraleer de bescherming tegen corrosie werd aangebracht, onderging de houder met goed gevolg de volgende luchtproef
 binnenwand 0.3 bar (op ieder afzonderlijk compartiment indien aanwezig)
 buitenwand 0.1 bar
2. Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgende merkteken aangebracht: CP 10/0241-HCC001

3. Deze houder is gefabriceerd conform het prototype-keuringsattest nr CP10/0241-HCC001 jaar 2010

4. Ondergetekende verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht te Torhout conform is met de bepalingen van de afdeling 5.17 van het VlareM titel II en de VLAREM

5. De aangekochte uitrusting: alarmfluit 2" in PE - mechanische peilmeter en
De constructeur, Bijlagen:

De constructeur,



Gelieve steeds een kopie te willen nemen voor bij de papieren woning/bedrijf. Bij verlies documenten zal er een administratief forfait aangerekend worden van 25.00 € exclusief 21% BTW.