



**APRAGAZ**  
V.Z.W

Uw Controle Organisme / Externe Dienst voor Technische Controle

Verlag nr: SB071394

Type 5



ERKENNINGEN:

- VLAANDEREN 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUSSEL AGR 001
- WALLONIE 99/002



**Verlag van onderzoek van een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (Vlarem I + II en het K.B. 21/10/1968 en zijn wijzigingen, besluit van de Waalse Regering dd 7/07/2005**

<b>C</b>	004394000	<b>R</b>	024583	<b>A3</b>
----------	-----------	----------	--------	-----------

OP AANVRAAG VAN ANTARGAZ ZIJN WIJ OP 03/05/2022 OVERGEGAAN TOT HET ONDERZOEK VAN DE OPSLAGPLAATS GELEGEN TE



<b>OPSLAGTANK</b>	<b>FABRIKANT</b> VAN LEER	<b>NUMMER</b> 024583	<b>INHOUD</b> 1600	<b>E-DATUM</b> 01/11/1972
	<b>CERTIFICAAT NR</b> 9750S72	<b>AFGELEVERD OP</b>	<b>DOOR</b> APRAGAZ	
<b>VEILIGHEIDSKLEP</b>	SRG 4/4" NPT	1	<b>DATUM</b> 06-2016	<b>VERVALDATUM</b> 06-2026
			<b>TERUGSLAGKLEP</b> Ja	
<b>PIJPLEIDINGENATTEST</b>	<b>INSTALLATEUR</b> DE GENDT	<b>POSTNR</b> 9140	<b>GEMEENTE</b>	<b>DATUM ATTEST</b> 19/03/2007
	Habil Nr. PAT			
<b>VERGUNNING</b>	<b>KLASSE</b> 3	<b>DATUM</b> 04/05/2007	<b>GELDIG TOT</b> 04/05/2099	<b>TOEGELATEN CAPACITEIT</b> 1600
	<b>GEINSTALLEERDE CAPACITEIT</b>	1600		50%

<b>OPMERKINGEN:</b>	<b>INBREUKEN:</b>
---------------------	-------------------

- Voor installaties geplaatst of gemodificeerd na 1/01/2007 moet het pijpleidingsattest uitgevoerd worden door een gehabilliteerde installateur propan of door een Externe Dienst voor Technische Controle.

- Drukbegrenzer: Ja

UPS0 / OPSO : N

Kathodische bescherming

open kring: 0 mV

gesloten kring: mV

stroom: mA

isolatiekoppeling:

**BESLUIT**

De opslagplaats voldoet aan de reglementaire voorschriften en dient binnen de 5 jaar herkeurd te worden. D.w.z. voor 05-2027

RP 141/Rev.8-N Datum : 03/05/2022

Namen APRAGAZ v.z.w., agent,

RDC