

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/12/2024

Inspecteur: Floris Kok

Mentor:

Installateur: Gheeraert Elektro BV

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0860 062 673

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251385

Datum verslag: 17/12/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Molenstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9870
Gemeente Olsene
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Molenstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9870
Gemeente Olsene
Land België

Installateur

Naam Gheeraert Elektro BV
BTW nr. BE 0860 062 673
Telefoonnummer +32 475 94 18 49
E-mail christian.gheeraert@telenet.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820071015789

Teller Nr.: : 1SAG1200232562



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1-230V

Aantal kringen: 11

Meter / bord verbinding: 10 mm²



Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 9,02 MΩ

RE: 15,00 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{zt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	-	-	A	11	OK	OK
30	40	-	-	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	32		2	6
10	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

E5 en E6 nog niet geplaatst op moment van de keuring.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/12/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:50 tot 10:26

De inspecteur Floris Kok

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/12/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.








deur (D) of paneel (P)

GACEG 81
Ged. Keuringsorganisatie / Organisatie opzet
Floris Kok

Suwer 17/12/24

Mediant 10


7^e VERDIEP




Nog niet geplaatst
Suwer

1 LEIDING ZOLDER (A)
VOOR UITBREIDING

VAN HEVELEN
KEURINGSORGANISATIE EIG. FAMILIE
OPZIENER
WIM GOSSEVE






VAN HEMELLEN
 KEURINGSORGANISATIE
 OPZIEKER
 WIM GOSSEVE

GREERAERT C,
 LEIESTR. 99
 9870 ZULTE

GELIJKVLOERS

ACEG 81
Floris Kok

17/12/24



GHEERAERT C.
LEIESTR. 99
9870 ZULTE

VAN HEMELLEN
KEURINGSORGANISME
OPZIENER
WIM GOSSEY

Type en dikte DIP of Iso onbekend

