

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant _____
 Straat Torwestraat 4
 Gemeente Geel
 Tel. of Mail _____

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____ Firma: _____
 Nummer reservoir: _____ B.T.W. Nr. _____
 Nominale waterinhoud: 3200 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Datum ingebruikstelling: 1970 Plaats: ~~Binnen~~ Bovengronds
 Vorige S.V. Nummer: SV04563 Buiten Ondergronds
 Datum vorige controle: 3-10-15 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Datum controle: 13-11-24 Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee
 Datum volgende controle: 13-11-29 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen
de
nihil PH;
N.o.k Niet Aanwezig
 Niet Aanwezig
 Niet Aanwezig
 Werkt de ~~Sonde~~ Fluit
 Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
 Stookolie gemorst
 4/4" 5/4" 2" Merkteken: ~~Rode~~ ~~Oranje~~ Groene
 *

TOTAAL TE BETALEN: 120,00 € Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld. 2022

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35 GSM 0478/25.43.43
 2440 Geel Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

 voor Gelezen en Goedgekeurd