

# Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM. 0478/25.43.43  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
 Sapaco@telenet.be

Klant: ~~\_\_\_\_\_~~  
 Straat: Volmolenweg 10  
 Gemeente: 2450 Meerhout  
 Tel. of Mail: \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

~~1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld - Particulier~~

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (( reservoirs ingedeeld in klasse III ) niet particulier)

**Algemene Info** in schijn op niveau +1.

Adres reservoir: Idem  
 Nummer reservoir: —  
 Nominale waterinhoud: 1500  
 Datum ingebruikstelling: 1990  
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar.  
 Datum vorige controle: onleesbaar.  
 Datum controle: 24-9-25  
 Datum volgende controle: vervangen

Firma: \_\_\_\_\_  
 B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
 Materiaal: Metaal ~~Beton Kunststof~~  
 Plaats: Binnen Bovengronds  
           Buiten Ondergronds  
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee  
 Onderzoek: Periodiek Beperkt

**Onderzoek**

Visuele controle zichtbare delen  
 Algemene staat van de opslagplaats  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen 1 Peildarm vervangen. 2 uitloop langs okken 3 gr overvulbeve 4 gr C.V. beeld aan.  
 Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	<u>Peildarm vervangen</u> <u>verwijden.</u>	
<u>nihil</u>	PH;	
<u>N.O.K</u>	Niet	Aanwezig
<u>—</u>	Niet	Aanwezig
<u>N.O.K</u>	Niet	Aanwezig
<u>Werkzaam.</u>	<u>Sande</u> <u>nt aanwezig</u> <u>Eluit</u>	
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> <u>Nee</u>
Stookolie gemorst		
4/4" <u>5/4" 2"</u>	Merktken:	<u>Rode</u> <del>Oranje</del> <del>Groene</del>

TOTAAL TE BETALEN: € 200,- Betaling: Volkskas of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merktken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef  
**Opmaak asbest attest voor verkoop**  
 GSM 0478/25.43.43 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:  
 \_\_\_\_\_  
 voor Gelezen en Goedgekeurd