

CONFORMITEITSATTEST

Klant [REDACTED] 22495
 Straat. nr. PASTOOR WUYTSSTRAAT 40 Dok.nr 50497
 Postnummer. Gemeente 2400 MOL
 Tel. [REDACTED]

Erkeningsnummer erkende technicus [REDACTED]
 Adres reservoir PASTOOR WUYTSSTRAAT 40 , 2400 MOL 22495
 Nominale Inhoud reservoir (In liters) 5000
 Materiaal Metaal
 Buitenwand toegankelijk
 ontoegankelijk

Mazoutreservoir - voor de verwarming van een gebouw

Datum Ingebruikstelling / vorige controle

Datum keuring geldig tot

1/03/28

- visuele en ultrasone dichtheidscontrole tank
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slib
- lekdeteciesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen

TANK IN DE OPRIT RECHTS NAAST HET HUIS

Verdere exploitatie toegelaten (ja/~~nee~~)

Verdere exploitatie niet toegelaten (groen/rood)

Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling / vorige controle

Datum uitvoering controle

- visuele controle uitwendig zichtbare en de algemene staat van de opslagplaats (*)
- cathodische bescherming (*)
- lekdetectiesysteem (*)
- aanwezigheid water en /of slib (*)
- certificaat vorige controle (*)
- dichtheidsbeproeving (30hPa/min.lu.)
- verontreiniging buiten het reservoir
- corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen

[Empty box for notes]

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)

Verdere exploitatie toegelate mits bep.herstellingen

Merkteken (Groen - Oranje - Rood)

(*) beperkt onderzoek

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus

Naam & handtekening klant

