

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: ██████████
Adres: ██████████
Tel: ██████████
BTW BE: Particulier

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Colburnlei 54, 2400 - Mol (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Andere** | Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Inoxe tank

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **30/05/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **30/05/2024** | Keurder: [REDACTED] | Erkeningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

