

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
45.950

Datum van bezoek:
29-05-2024

Plaats van het onderzoek:
Willem Geetsstraat 6 2800 Mechelen België

Installatietester:

Inspecteur:
Yassir Belhadji
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-032/6096062

De datum van opstelling:
03-06-2024 19:03:38
Volgend controlebezoek:
29-05-2029

Opdrachtgever

Naam PEB Certi
Adres Blaisantvest 105 -, 9000 Gent
Telefoon +32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97
Email epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie Willem Geetsstraat 6 2800 Mechelen België
Gebouw Gemeenschappelijke delen
Eigenaar Eigenaar Willem Geetsstraat 6 - 2800 Mechelen
Adres van de eigenaar Willem Geetsstraat 6 2800 Mechelen België
Fundamenten vóór 81
Datum van de uitvoering van de installatie Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020

Gegevens verdeler

DNB Fluvius
Nummer teller 1967018
EAN code
Meter/bord verbinding EXVB 2X10
Net spanning 2 x 230 V
Maximum beveiliging 40 A 2P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek


Schema's	Equipotentiale verbindingen
OK	OK
Beschrijving van de installatie	Zie bijlage
Aantal verdeelborden	0
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten.	NOK
Plan/Lijst met de veiligheidsinstallaties	NOK
Plan/Lijst met de kritische installaties	NOK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	11
Isolatiemeting ($M\Omega$)	79

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/4114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema(s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 5 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles



Verdeelbord 1

Bewoordingen

Foto