

CONFORMITEITSATTEST
voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:
(stempel)

KLIANT: Consterman
Straat: Koninginbeek Nr. 22
Postnummer: 9300 Gemeente: Tuutpout
Tel.: 014/411488

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: STO 222
Adres reservoir: idem
Nominale inhoud reservoir: 4900 liter Materiaal: Staal Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: _____

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 22/5/00 Datum uitvoering controle: 22/11/03

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slijb
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Herkeuring
-461 met C.A.S. Sij
geen water

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Aangebracht merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: _____

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid water en/of slijb
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bepikt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:
M. A. Geuserman

* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde