



Beter Zeker.

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr 82/15.10.03/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTW Antwerpen, BTW Brabant-Wallon, BTW Brussel, BTW Hainaut, BTW Liège, BTW Limburg, BTW Namur / Luxembourg, BTW Oost-Vlaanderen, BTW Vlaams-Brabant, BTW West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: gele hoek str 8 Bochtalt
EIGENAAR: idem
OPDRACHTGEVER: idem
INSTALLATEUR: idem

EAN, Teller nr., Index

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 3/10/2015
Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding
Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81
Aansluiting: Spanning 230/400 V
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm²
Type van de aardelektrode: perenn - horizontaal geleider
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 28 Ohm; RI tol >= 10 MOhm

BESCHRIJVING: Gelijkvormigheidsonderzoek vld nieuwe installatie
Controlebezoek vld bestaande installatie
Zie bijgevoegd schema
Herkeuring van verslag 230/140428/01

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK and content. Includes row for 'NOTA: gording gas water w is nog te plaatsen (6 mm²)'.

BESLUIT: 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eindraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/10/2015 (art 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDJE.
De agent-onderzoeker: [Signature]
* V E R S L A G - R A P P O R T *

