

Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs

Firma Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems) Evence Coppélaan 96 bus 2 3600 Genk 089/ 35 51 30 info@comfortheating.be www.comfortheating.be BE 0543.791.797 Bank : BE53 3631 4422 0953	Klant Opdrachtgever : A + Energie Adres reservoir indien verschillend van klant :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominale reservoir : 5300 liter
 Materiaal buitenwand : E.W.M.
 Nummer van het reservoir : /

toegankelijk ontoegankelijk

<p>Mazoutreservoir- kleiner dan 6000 liter (voor de verwarming van een gebouw)</p> <p>Datum ingebruikstelling of vorige controle : <u>2020</u> Datum uitvoering controle : <u>19/09/2024</u></p> <p>Controles :</p> <p>Dichtheidscontrole : <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok Visuele controle van toebehoren : <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok Overvulbeveiligingssysteem : <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok Controle aanwezigheid water en slib : <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/>cm Lekdetectiesysteem : <input type="checkbox"/> ok <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig Certificaat vorige controle : <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet aanwezig Visuele controle buitenwand : <input type="checkbox"/> ok <input checked="" type="checkbox"/> niet</p> <p>*Bijzondere opmerkingen :</p> <p>*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten</p>	<p>Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III</p> <p>Datum in gebruikstelling of vorige controle : Datum uitvoering controle :</p> <p>Controles : Algemeen onderzoek</p> <p>a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok b) Kathodische bescherming : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet aanwezig c) Lekdetectiesysteem : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet aanwezig d) Overvulbeveiligingssysteem : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok e) Controle aanwezigheid water en slib : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/>cm f) Certificaat vorige controle : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet aanwezig g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok h) Verontreiniging buiten het reservoir : <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok</p> <p>*Bijzondere opmerkingen :</p> <p>*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten *Merktkenen : groen-oranje-rood *Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden.

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moeten buitengebruik gesteld worden.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor : 19/09/2029

Technicus: erkenningsnummer SV 02460 Naam : Handtekening :	Naam en handtekening klant :
------------------------------------------------------------------	------------------------------

