



**ERKENNING MINISTERIE VAN LEEFMILIEU SV 0022**

## CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan **Maris**  
**Heide 70**  
**3800 Sint Truiden**

Tel

Mazoutleverancier : **onbekend** Uw tank werd gecontroleerd door : **Degros Francis SV0022**

Datum controle **18/12/2025**

Adres Reservoir **idem**

Beschermingszone waterwinning **neen**

Nominale inhoud in liters **<6000**

Materiaal **Staal**

Buitenwand ontoegankelijk (ondergronds) **ja**

Dubbelwandig **neen**

Nummer van het reservoir **geen**

Datum ingebruikstelling **voor 01/08/95 (=bestaande installatie)**

Datum vorige controle **17/05/21 door ATS**

Indeling **1. Reservoir kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw** **X**  
**2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)**

**Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden**

### CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank	NIET BESCHIKBAAR
Visuele controle van de toebehoren	OK
Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen	OK
Documenten bouw en plaatsing van de houder	NIET BESCHIKBAAR
Overvulbeveiligingssysteem	FLUITALARM
Controle van water en slib	GEEN
Lekdetektiesysteem	NIET NOODZAKELIJK
Meetsysteem	PEILLAT
Kathodische bescherming	NIET NOODZAKELIJK
Meting potentiaalverschil in Mv	-434 Mv
Visuele controle buitenwand	NIET MOGELIJK
Verontreiniging buiten het reservoir	GEEN WAARNEEMBARE
Dichtheidstest systeem	ULTRASOON SDT + VACUUM TESTO

#### Opmerkingen

**Tankcontrole geslaagd**

**Tank dicht**

**Exploitatie toegestaan tot **18 december 2030****

**Merktaken groen**

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging

Degros Francis