

AIB-VINÇOTTE, vereniging zonder winst oogmerk
ERKENDE KONTROLE-INSTELLING, lid van de Groep AIB-VINÇOTTE
 Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B 1160 Brussel
 Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166
 AV Antwerpen : Tel.: (03) 233 77 66 AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
 AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 AV Kortrijk : Tel.: (056) 35 41 26
 AV Brugge : Tel.: (050) 37 03 74 AV Liège : Tel.: (041) 33 00 00
 AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 AV Namur : Tel.: (081) 22 94 54
 AV Gent : Tel.: (091) 21 46 51 AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 48 18 58



Lid nr
 VERSLAG Nr JR. 103.110.1B
 Kontroledatum: 93103112
 Ontvangstbewijs nr 03.11.1
 Stroomleverancier: ELECTRABEL
 Ref. Meter nr
 Stand
 Wijze van meting: dag per twee uur
 uitsluitend 's nachts

Eigenaar: Naam, Voornaam:
 Adres: KOUTERSTRAAT 47/1 TEHSE APPARTEMENT 1^o 2^o verdiep
 Perso(n)en verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VAN DEN BOSSCHE R.
 Naam, voornaam: BURG HEYMAKSSTRAAT 30 - TIEL ROE
 BTW nr: 6.46.4.12.15.8
 of Identiteitskaart nr:
 uitgereikt te: de dato:
 Aanvrager:
 Adres installatie: KOUTERSTRAAT 47 - 9140 TEHSE
1^e 2^e VERDIEP.

VERSLAG VAN KONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- Type van controle: (conformiteitsonderzoek) (~~kontrolebezoek~~) (~~okkasioneel onderzoek~~) uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI-~~ARAB-IP~~ Voorschriften van de stroomleverancier Toepassing van artikel 86 12.7.0 van het AREI.
- Type van installatie: - Wooneenheid - ~~Huishoudelijke werk~~ Huishoudelijke werk - Gemeenschappelijke delen - andere:
- Installatie: - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopige - bestaande installatie ontworpen voor één fase: 230V, drie fazen 230V, drie fazen +N 380/400V, 50HZ. Bescherming aansluiting 40 A, type DS.....
- Voedingsbekabeling: uitgevoerd - JA - ~~NEEN~~ - conform - JA - ~~NEEN~~ - bovengronds - ondergronds - ~~ondergronds op bovengronds~~ net.
- Kabeltype: EVAVB doorsnede: 4 x 10 mm².
- Voeding hoofdbord 4 x 10 mm². Systeem: TT
- Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17 R_l 200 Mohm.
 Ra= Ohm.
- Type aardelektrode: - lus - ~~rail~~ - ~~pen~~ - horizontale geleider :

L	C		L	C		L	C		Lok.	C	L	Lok.	C	L
A	4	A7	10	A	L1	A7	20	A		A.Z.	A			
B	3	A7	10	A	M1	A7	32	A		A.Z.	A			
C	4	A7	10	A	N1	A7	4	A		A.Z.	A			
D	2	A7	10	A	O4	A7	20	A		A.Z.	A			
E	8	A7	20	A	P1	A7	20	A		A.Z.	A			
F	2	A7	20	A	Q1	A7	20	A		A.Z.	A			
G	4	A7	20	A		A.Z.	A	A		A.Z.	A			
H	3	A7	20	A		A.Z.	A	A		A.Z.	A			
I	1	A7	20	A		A.Z.	A	A		A.Z.	A			
J	1	A7	20	A		A.Z.	A	A		A.Z.	A			
K	7	A7	20	A		A.Z.	A	A		A.Z.	A			

A.D. Schak.	I _n in A	I _k in A	ΔI _n in A	Beschermde stroombanen	I _n in A	I _k in A	ΔI _n in A	Beschermde stroombanen	I _n in A	I _k in A	ΔI _n in A	Beschermde stroombanen	I _n in A	I _k in A	ΔI _n in A	Beschermde stroombanen
	40	3000	300	ALGEMEEN	40	3000	30	OP Q								

INBREUKEN: (zie keerzijde voor de betekenis van de cijfers en letters)
 (niet-limitatief)

MOTA: KUKSTOFFEN BAD NOG NIET GEPLAATST
EQUIPOTENTIALE AARDVERBINDING WATERLEIDING: IN ORDE

De hoofddifferentiële schakelaar ~~was~~ werd gelood en het (de) ééndraadsschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De elektrische installatie moet opnieuw worden gecontroleerd voor 20.19.10.31.12 alsook voor de ingebruikneming van aanzienlijke wijzigingen of uitbreidingen zoals de toevoeging van een stroombaan.

BESLUITEN
 DE HIERBOVEN BESCHREVEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - ~~NIET~~ - IN ORDE.
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING.

Bijlagen: Nihil 4

Voor de directeur-generaal;
 Naam, agent nr, handtekening.

INTERGEM
 Parklaan 13
 9100 SINT-NIKLAAS
 Tel. (03) 780 28 11

